

GARDA UNO SPA – Unità Operativa Acque Potabili



MANERBA



**ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE
DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

(ANNO 2009)

FP CORSO EUROPA (CIMITERO)

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	09/02	08/06	17/07	17/09	14/10							
Conducibilit à a 20°C	µS/cm	2500		221.0										
Triometan i totali	µg/l	30		2.9										
Bromato	µg/l	25 (10)		<5										
Tri- tetracloroeti lene	µg/l	10 (somm a)		<0.1										
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1	<1	<1								
Alghe	N°/100ml		<1	<1	<1	<1								
Tossine algali	µg/l		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
Cloro attivo libero	Mg/l	0,2				0.12	0.32							