GARDA UNO SPA – Unità Operativa Acque Potabili

POZZOLENGO

ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

(ANNO 2009)

SERBATOIO MONTE ULIVI														
Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	27/05											
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05											
Trialometani totali	µg/l	30	<0.1											
Tri-tetracloroetilene	µg/l	10 (somma)	<0.1											

PUNTO RETE VIA MARCONI CIMITERO														
Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	24/02	27/05	05/10									
Tri-tetracloroetilene	µg/l	10 (somma)		<0.1										
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1	<1									
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05	<0.05	0.06									
Trialometani totali	µg/l	30		<0.1										

PUNTO RETE VIA REPUBBLICA MUNICIPIO														
Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	24/02	27/05	05/10									
Tri-tetracloroetilene	µg/l	10 (somma)		<0.1										
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1	<1									
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05	<0.05	0.08									
Trialometani totali	µg/l	30		<0.1										