GARDA UNO SPA – Unità Operativa Acque Potabili

TREMOSINE

ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

(ANNO 2009)

USCITA TRATTAMENTO VAL DI BONDO

Parametri	U.M.	13/07												
Cloro attivo libero	mg/l	0.25												
Trialometani totali	µg/l	29.8												
Tri-tetracloroetilene	µg/l	<0.1												
CBT a 22° C	UFC/1 ml	4												
CBT a 36°C	UFC/1 ml	<1												
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	<1												
Enterococchi	UFC/100 ml	<1												
E.Coli	UFC/100 ml	<1												

FP PIAZZA FOSSATO (PIEVE)

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	17/02	13/07	07/09									
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05	0.15	0.08									
Ammoniaca	mgNH4/l	0,5		<0.05										
Trialometani totali	µg/l	30		5.6										
Tri-tetracloroetilene	µg/l	10 (somma)		<0.1										
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1										
CBT a 22° C	UFC/1 ml	-		5										
CBT a 36°C	UFC/1 ml	-		3										
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0		<										
Enterococchi	UFC/100 ml	0		<1										
E.Coli	UFC/100 ml	0		<1	<1									

FP VIA TERRA (SERMERIO)

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	17/02	13/07	07/09									
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05	<0.05	0.06									
Trialometani totali	µg/l	30		<0.1										
Tri-tetracloroetilene	µg/l	10 (somma)		<0.1										
CBT a 22° C	UFC/1 ml			6										
CBT a 36°C	UFC/1 ml			4										
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml			<1										
Enterococchi	UFC/100 ml			<1										
E.Coli	UFC/100 ml			<1	<1									

FP VIA CADIGNANO														
Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	13/07											
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	0.06											
Nitrati	mgNO3/l	50	7.19											
Trialometani totali	µg/l	30	4.2											
Piombo	µg/l	10	<1											
Cromo	µg/l	50	<1											
Tri-tetracloroetilene	µg/l	10 (somma)	<0.1											
CBT a 22° C	UFC/1 ml		8											
CBT a 36°C	UFC/1 ml		2											
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml		<1											
Enterococchi	UFC/100 ml		<1											
E.Coli	UFC/100 ml		<1											

FP PIAZZA ARRIGHINI (CAMPIONE)														
Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	17/02	13/07	07/09	16/10								
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05	<0.05	<0.05	0.61								
Trialometani totali	µg/l	30		<0.1										
Tri-tetracloroetilene	µg/l	10 (somma)		<0.1										
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1	<1									

FP ARIAS VIA VESINE														
Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	16/07											
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	0.15											
CBT a 22° C	UFC/1 ml	-	2											
CBT a 36°C	UFC/1 ml	-	<1											
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	<1											
Enterococchi	UFC/100 ml	0	<1											
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1											

FP P.ZZA VITTORIO EMANUELE (VESIO)														
Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	16/007											
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	0.20											
CBT a 22° C	UFC/1 ml		12											
CBT a 36°C	UFC/1 ml		7											
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml		<1											
Enterococchi	UFC/100 ml		<1											
E.Coli	UFC/100 ml		<1											

FP P.ZZA COMBONI														
Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	16/07											
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	0.15											
E.Coli	UFC/100 ml	0												
CBT a 22° C	UFC/1 ml	-	15											
CBT a 36°C	UFC/1 ml	-	10											
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	<1											
Enterococchi	UFC/100 ml	0	<1											
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1											