

**GARDA UNO S.p.A.**  
**Servizio Idrico Integrato**



**SAN FELICE DEL BENACO**



**ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE  
DELL' ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

**FONTANELLA PUBBLICA PIAZZA MONIGA - ANNO 2010**

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	Genn.	Febb.	Marzo	Apr.	Magg.	Giug.	Lugl.	Agos.	Sett.	Ott.	Nov.	Dice.
pH	-	6,5 – 9,5					8							
Colore	-						OK							
Odore	-						OK							
Sapore	-						OK							
Torbidità	NTU	1					0							
Conducibilità	µS/cm a 20 °C	2500					220							
Durezza Totale	°F						11,4							
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium Perfrigen	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alghe	n°/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tossine algali	µg/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotavirus		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Astrovirus		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Enterovirus		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Norovirus – G1		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Norovirus – G2		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp

ndp = non dimostrata presenza

**FONTANELLA PUBBLICA VIA SANTABONA - ANNO 2010**

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	Genn.	Febb.	Marzo	Apr.	Magg.	Giug.	Lugl.	Agos.	Sett.	Ott.	Nov.	Dice.
pH	-	6,5 – 9,5					8							
Colore	-						OK							
Odore	-						OK							
Sapore	-						OK							
Torbidità	NTU	1					0							
Conducibilità	µS/cm a 20 °C	2500					220							
Durezza Totale	°F						11,4							
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium Perfrigen	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alghe	n°/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tossine algali	µg/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotavirus		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Astrovirus		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Enterovirus		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Norovirus – G1		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Norovirus – G2		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp

ndp = non dimostrata presenza

**FONTANELLA PUBBLICA VIA BENACO - ANNO 2010**

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	Genn.	Febb.	Marzo	Apr.	Magg.	Giug.	Lugl.	Agos.	Sett.	Ott.	Nov.	Dice.
pH	-	6,5 – 9,5					8							
Colore	-						OK							
Odore	-						OK							
Sapore	-						OK							
Torbidità	NTU	1					0							
Conducibilità	µS/cm a 20 °C	2500					220							
Durezza Totale	°F						11,4							
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium Perfrigen	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alghe	n°/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tossine algali	µg/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotavirus		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Astrovirus		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Enterovirus		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Norovirus – G1		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Norovirus – G2		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp

ndp = non dimostrata presenza

**FONTANELLA PUBBLICA VIA ITALIA - ANNO 2010**

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	Genn.	Febb.	Marzo	Apr.	Magg.	Giug.	Lugl.	Agos.	Sett.	Ott.	Nov.	Dice.
pH	-	6,5 – 9,5					8							
Colore	-						OK							
Odore	-						OK							
Sapore	-						OK							
Torbidità	NTU	1					0							
Conducibilità	µS/cm a 20 °C	2500					220							
Durezza Totale	°F						11,4							
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clostridium Perfrigen	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alghe	n°/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tossine algali	µg/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rotavirus		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Astrovirus		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Enterovirus		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Norovirus – G1		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp
Norovirus – G2		ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp	ndp

ndp = non dimostrata presenza