

GARDA UNO SPA UNITA' OPERATIVA ACQUE POTABILI



GARDONE RIVIERA



ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

(ANNO 2009)

[illegible][illegible][illegible]

F.P. VIA FASANO													
Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	08/06 H9.55	08/06 H10.05									
pH			7.8	7.8									
Colore	(mg/l)scala Pt/Co	accettabil e	<1	<1									
Odore	diluizione	accettabil e	<1	<1									
Sapore	diluizione	accettabil e	<1	<1									
Torbidità	(NTU)	1	<1	<1									
Conducibilità a 20°C	µS/cm	2500	317.0										
Ammoniaca	mgNH4/l	0,5	<0.05	<0.05									
Nitrati	mgNO3/l	50	7.64	<0.03									
Nitriti	mgNO2/l	0,1 - 0,5	<0.03	7.51									
CBT a 22° C	UFC/1 ml	Senza variazioni	>300	19									
CBT a 36°C	UFC/1 ml	-	>300	18									
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0	<1	<1									
Enterococchi	UFC/100 ml	0	<1	<1									
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1									

[illegible]

FP VIA CHIESA (MORGNAGA)[illegible]

FP VIA FASANO SOPRA

[illegible]