

GARDA UNO SPA – Unità Operativa Acque Potabili



SALO'



**ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE
DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO**

(ANNO 2009)

SERBATOIO S. BARTOLOMEO

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	25/02	23/06	12/10								
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05		<0.05								
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1	<1								

SERBATOIO BONCHIO DO

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	25/02	24/06	01/09	12/10							
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05	<0.05		<0.05							
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1	<1	<1							

SERBATOIO GAZZANE

[illegible]

SERBATOIO MORIONDO

[illegible]**FP VIA DELLE FONTANE (VILLA)**

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	25/02	24/06	12/10								
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05	<0.05	<0.05								
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1	<1								

FP PIAZZA BRESCIANI

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	25/02	24/06	12/10							
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05	<0.05	<0.05							
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1	<1							

FP VIA CHIESA (CAMPOVERDE)

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	25/02	24/06	12/10								
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05	<0.05	<0.05								
Tri-tetracloroetilene	µg/l	10 (somma)	5.04	3.79	3.45								
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1	<1								

FP VIA EUROPA (CUNETTONE)

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	25/02	24/06	12/10								
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05	<0.05	<0.05								
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1	<1								

FP S. BARTOLOMEO

Parametri	U.M.	Limiti D.Lgs. 31/01	25/02	23/06	12/10							
Cloro attivo libero	mg/l	0,2	<0.05	<0.05	<0.05							
Triometani totali	µg/l	30		<0.1								
Tri-tetracloroetilene	µg/l	10 (somma)		<0.1								
CBT a 22° C	UFC/1 ml	s.v.		88								
CBT a 36°C	UFC/1 ml	-		80								
Coliformi a 37 °C	UFC/100 ml	0		<1								
Enterococchi	UFC/100 ml	0		<1								
E.Coli	UFC/100 ml	0	<1	<1	<1							

FP LE PARTI

[illegible]